

## CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Con la presente si certifica che tutti i cavi sotto indicati sono in conformità alle norme	CEI 20-35 (non propagazione della fiamma)
<input checked="" type="checkbox"/> CEI 20-22 II (non propagazione dell' incendio)	<input checked="" type="checkbox"/> CEI 20-37 I (ridotta emissione di gas corrosivi)
<input type="checkbox"/> e gas tossici - assenza di gas corrosivi	<input type="checkbox"/> CEI 20-38 (ridottissimo sviluppo di fumi opachi)
<input type="checkbox"/> CEI 20-36/20-45 (resistente al fuoco)	

CERTIFICATO N°	001065
----------------	--------

Intestatario:

GEMMILUCI S.R.L.

Rifer. di Spedizione	NrDoc	Del
	001065	26/09/06

VIA FANTOLI 11  
20138 MILANO

MI

Codice articolo	Descrizione	Quantità	UM
SPECIALE 5G6	CTO VS ORDINE TELEFONICO CAVO ANTIFIAMMA SEZ.5G6 NERO	895,00	MT
	IL MATERIALE RESTA DI NS PRO- PRIETA' FINO AD AVVENUTO PAGAMENTO CONTESTAZIONI PER MANCANZA O DANNEGGIAMENTO D MERCE SARANNO ACCETTATE ALL'ATTO DELLA CONSEG		

Si dichiara che il materiale sopra indicato é stato prodotto, ispezionato e collaudato alle norme ed ai requisiti prescritti dal Vostro ordine di acquisto.